



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0400528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: os.elmash@gmail.com, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Адрес (место нахождения) и фактический адрес: 127018, Россия, г Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН: 1027739393637, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, Телефон: +74957779990, Факс: +74957779992, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Industries SAS, Адрес (место нахождения) и фактический адрес: Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, (см. Приложение – бланк № 0282143)

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, серий Resi9, Easy9, "Домовой", Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60898-1, (см. Приложение – бланк № 0282144)

КОД ТН ВЭД ТС

8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 18/01N12E от 07.12.2016, № 19/01N12E от 07.12.2016, № 20/01N12E от 07.12.2016, RA.RU.21XY01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акты о результатах анализа состояния производства № AA-270/2016 от 28.11.2016, № AA-271/2016 от 29.11.2016 ОС, № AA-272/2016 от 30.11.2016, № AA-273/2016 от 01.12.2016 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от +5градС до + 40градС и относительной влажности 80% при температуре + 25градС

СРОК ДЕЙСТВИЯ

07.12.2016

ПО

06.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.
(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0282143

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Schneider Electric India PVT Ltd."	Индия, Survey # 215, Building # 2-24/1, Gagillapur Village, Medak Road, R.R.District, Hyderabad-500 043
"Schneider Electric Bugaria PLC"	Болгария, Radinovo 4202, Plovdiv
"Schneider (Thailand) Ltd."	Тайланд, 540 Soi 9 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Muang District, Samutprakarn 10280
"Schneider Electric Industrie Italia S.p.a"	Италия, Stabilimento di Rieti, Via E.Greco, 9 – 02010 VAZIA (RI)



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Никитин Ю.Н.
(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02681

Серия RU № 0282144

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Автоматические выключатели, серий Resi9, Easy9, "Домовой": серии Resi9, Iном. от 6 до 63 А, Iоткл. = 4500 А, моделей: реф.: R9F14хуу, где "х" может быть 1, 2, 3, 4 и обозначает количество полюсов; "у" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40/50/63 А; реф.: R9F644уу, где "у" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40А; серии Easy9 типа MCB18 одно-, двух-, трех- и четырехполюсные, Iном. от 6 до 63 А, Iоткл. = 4500 А моделей EZ9F14хуу, EZ9F34хуу, где "х" может быть 1, 2, 3, 4 и обозначает обозначает количество полюсов; "у" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 06/10/16/20/25/32/40/50/63 А; серии «Домовой» типа ВА63 с количеством полюсов 1Р, 1Р+N, 3Р на номинальные токи от 6 до 63 А включительно с комплектующими, реф. 10397</p>	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

Дружнин В.А.

(инициалы, фамилия)