



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nso.pb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00071

(номер сертификата соответствия)

031344

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ДЭМОР», 400413, Московская область, город Коломна, Пирочинское шоссе, дом 4а.  
ОГРН1205000027957. Телефон+79672568911. E-mail: demorplast@gmail.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ДЭМОР», 400413, Московская область, город Коломна, Пирочинское шоссе, дом 4а.  
ОГРН1205000027957. Телефон+79672568911. E-mail: demorplast@gmail.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр пожарной сертификации", ОГРН 1175050010178 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017г., 141100, г. Щелково, ул. Советская, д. 1, стр. 2. тел. +7(916) 482-59-29. e-mail: sentrpozsert@mail.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Трубы гофрированные для электропроводки из полиэтилена низкого давления марки ПНД, типов: «Строительная», «Легкая», «Тяжелая», «Сверхтяжелая», наружным диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-43847735-2020 «ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ЖЕСТКИЕ И ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ»

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

П.7 ГОСТ 31565-2012 ПКА1 код ОК 034 (ОКПД 2)  
ГОСТ ИЕС 60754-2015 «Испытания материалов 22.21.29.110  
конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот».  
ГОСТ ИЕС 60754-2015 «Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости». Код ТН ВЭД России

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д20-09-29/1 от 29.09.2020 г. ИЛ ООО "Центр пожарной сертификации", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015) № РОСС.RU.OC05.CMK00592 от 07.11.2017 г., выданный ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2020 г. по 29.09.2023 г.**

М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.Ю. Ушакова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Коваль